Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» августа 2025 г., 66250061000218846065
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа, Арамильского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в соответствии с его территориальным органом)

«20» августа 2025 г., 14 час. 00 мин. № 2508/027-66/65-ВО/П
(дата и время составления предписания)

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 28
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 12 » августа 2025 г., № 2508/027-66/65-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000218846065.
(указывается основание для проведения профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(вид контроля (надзора), в рамках которого проведен профилактический визит в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Поросенков Михаил Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов) и год, в том числе руководителя группы инспекторов), или иного должностного (служебного) статуса инспектора, проводившего профилактический визит. При наличии нескольких инспекторов (инспекторов) после предыдущего решения о проведении аналогичного профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) упоминается (упоминаются), если это был один и тот же инспектор (инспекторы) или инспектор (инспекторы) из числа)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля (надзора), в отношении которого был проведен профилактический визит)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, р-н Сысертский, п Школьный, ул Пионерская
(указываются адрес (местоположение) иного объекта контроля (надзора), используемые контролируемым лицом для осуществления им деятельности или иной деятельности, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" П.ШКОЛЬНЫЙ ИНН 6652007377, адрес регистрации юридического лица: 624021, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ, П ШКОЛЬНЫЙ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 20, СТР. 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование юридического лица, которому выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а также адрес его регистрации (место нахождения), адрес(а) фактического осуществления им деятельности, иной деятельности, в отношении которого(которых) выявлены нарушения обязательных требований, объем ресурсов, в отношении которых выдано предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «20» августа 2025 года, 10 час. 00 мин.
по «20» августа 2025 года, 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, продолжительность профилактического визита в часах)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие контролируемым лицом (его представителем) с контролирующим лицом)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты, помещение прачечной не выделено противопожарными перегородками (противопожарными дверьми) с требуемым пределом огнестойкости, в нарушение п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. . Место выявления нарушения: МАОУ СОШ № 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
13.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить устройство противопожарными перегородками (противопожарными дверьми) с требуемым пределом огнестойкости помещения прачечной
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление документов и фотоматериалов

2. На объекте защиты из помещений второго этажа в здании общежития (интерната) отсутствуют двери лестничных клеток, в нарушение п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: МАОУ СОШ № 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
13.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить устройство дверей лестничных клеток в помещениях общежития (интерната)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление документов и фотоматериалов

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлены нарушенные обязательные требования, со ссылкой, если это предусмотрено законодательством о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, на конкретные пункты, статьи, части, абзацы, подпункты, иные структурные единицы нормативного правового акта, которыми предусмотрены такие обязательные требования, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, выдаваемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, которые могут быть приняты при устранении нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору) Поросенков Михаил Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору

Поросенков Михаил Сергеевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437461750, e-mail: ond-sisert@66.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, индивидуального предпринимателя, гражданина, ознакомившегося с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: